



Stalowa Wola 12.04.2019 r.

SANUS
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 5
37-450 STAŁOWA WOLA
tel. 15 843 14 18
NIP 865-255-98-61, REGON: 181076267

Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych „Dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego „Sanus” w Stalowej Woli”

Zamawiający informuje że w dniu 12.04.2019 r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

Proszę o określenie czy Wykonawca ma zastosować moduł monokrystaliczny czy polikrystaliczny. W PFU str.9., „Parametry techniczne- moduły fotowoltaiczne”, Zamawiający raz wymaga paneli monokrystalicznych o mocy po 300Wp, natomiast niżej jest informacja o polikrystalicznych modułach.

Odp.: Zamawiający wymaga paneli monokrystalicznych.

Pytanie nr 2.

Proszę o wykreślenie bezzasadnych wymagań co do certyfikacji modułów:

- UL 1703 – certyfikat wymagany na rynek USA – klasa odporności ogniowej
- IEC600-68-2-68 – certyfikat wymagany głównie w Dubaju i terenach pustynnych- odporność na pył piaskowy

Odp.: Zamawiający wykreśla w/w wymagania certyfikacji modułów.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i Programu funkcjonalno – użytkowego i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert

SANUS
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 5
37-450 STAŁOWA WOLA
tel. 15 843 14 18
NIP 865-255-98-61, REGON: 181076267

PREZES ZARZADU
Z poważaniem
Zbigniew Gola