

Stalowa Wola 23.04.2019 r.

SANUS
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 5
37-450 STALOWA WOLA
tel. 15 843 14 18
NIP 865-255-98-61, REGON: 181076267

Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych „Dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego „Sanus” w Stalowej Woli”

Zamawiający informuje że w dniu 19.04.2019r. wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1.

W związku z udzielonymi odpowiedziami dot. parametrów świetlnych opraw oraz źródeł światła nie wynika jednoznacznie jakie te parametry mają być. Nie jest wykluczone, że ilość oraz parametry źródeł mogą być wyższe ze względu na ograniczenia mocowe świetlówek oraz straty na rozproszeniu światła w rastrze. W związku z tym aby dokonać obliczeń fotometrycznych na które się Państwo powołujecie koniecznym byłoby przesłanie rzutów budynku Szpitala wraz z przeznaczeniem pomieszczeń (pomieszczenia mogą mieć różne wymogi wg normy).?

Odp.: Zgodnie z zapisem w Programie Funkcjonalno - Użytkowym pkt 1.3 „Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczo-budowlany oraz projekt elektryczny przygotowany przez osoby do tego uprawnione (w uzgodnieniu z Zamawiającym)”.

Pytanie nr 2.

Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie opraw panelowych z kloszem o wymiarach odpowiadających oprawom rastrowym?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wymianę opraw rastrowych na oprawy panelowe pod warunkiem zachowania tego samego wzoru dla wszystkich opraw oraz spełnienia wymogów fotometrycznych.

Pytanie nr 3.

Czy zastosowane oprawy w obiekcie są oprawami w wykonaniu natynkowym czy podtynkowym (prośba o określenie rodzaju sufitu)

Odp.: Obecnie zastosowane oprawy w obiekcie są oprawami w wykonaniu natynkowym i podtynkowym. Zamawiający nie jest w stanie podać ilości poszczególnych opraw. Zgonie z zapisem w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (str 6 pkt. 3 i 4) to wykonawca ma określić dobór i rozmieszczenie lamp.



Pytanie nr 4.

Czy żarówka z trzonkiem GU4 jest zasilana na 12V czy 230V?

Odp.: Zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym 230V.

Pytanie nr 5.

Czy moglibyście Państwo przesłać zdjęcie oprawy na żarówkę E27 oraz trzonek GU4?

Odp.: Oprawy oświetleniowe na żarówki E27 oraz GU4 są różnorodne i nie ma ujednoliconych opraw.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i Programu funkcjonalno – użytkowego i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert

SANUS
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 5
37-450 STAŁOWA WOLA
tel. 15 843 14 18
NIP 865-255-98-61, REGON: 181076267

PREZES ZARZADU
z poważaniem

Zbigniew Gola