

**SANUS**  
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 5  
37-450 STAŁOWA WOLA  
tel. 15 843 14 18  
NIP 865-255-98-61, REGON: 181076267

Stalowa Wola 18.04.2019 r.

## Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych „Dostawa wyposażenia wraz z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja energetyczna budynku Szpitala Specjalistycznego „Sanus” w Stalowej Woli”

Zamawiający informuje że w dniu 17.04.2019 i 18.04.2019 r. wpłynęły następujące pytania:

### Pytanie nr 1.

Czy świetlówki do opraw rastrowych i liniowych są również przedmiotem zamówienia?  
Jeśli tak, to jakiej skuteczności świetlówki Państwo potrzebują?

**Odp.:** Oprawy rastrowe i liniowe w postępowaniu ujęte są wraz z świetlówkami typu LED. „Oprawy rastrowe o wymiarach 60 x 60 [cm.] ze świetlówkami typu LED szt.4 po10 [W]” i „Oprawy liniowe o wymiarach 120x30 [cm.] ze świetlówkami typu LED szt.2 po 20 [W]”. Parametry świetlówek LED powinny zostać określone na podstawie obliczeń fotometrycznych i projektu rozmieszczenia lamp i świetlówek LED

### Pytanie nr 2.

Czy oczekują państwo gwarancji 5 letniej również na żarówki LED?

**Odp.:** Wymogiem złożenia oferty jest 5 letnia gwarancja na żarówki LED

### Pytanie nr 3.

Czym różni się oprawa rastrowa od oprawy liniowej, obecnie rozumiem oprawę "liniową 120x30cm 2 razy świetlówka 20W" jako oprawę z rastrem (odbłyśnikiem) tylko że w rozmiarze 120x30cm.

**Odp.:** „Oprawy liniowe o wymiarach 120x30 [cm.] ze świetlówkami typu LED szt.2 po 20 [W]” należy rozumieć jako oprawę liniową rastrową. (Oprawy o wymiarach 60x60 i 120x30 powinny być tego samego wzoru)

### Pytanie nr 4.

Czy oprawy rastrowe 60x60 oraz 120x30 są montowane w sufitach podwieszanych czy montowane do sufitu stałego ewentualnie podanie ile których opraw jest.



**Odp.:** Zamawiający nie jest w stanie podać ilości poszczególnych opraw. Zgonie z zapisem w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (str 6 pkt. 3 i 4) to wykonawca ma określić dobór i rozmieszczenie lamp.

**Pytanie nr 5.**

Prosimy o podanie czy wymiana samych żarówek na LEDowe z trzonkiem Gu4 wiąże się również z wymianą zasilaczy (transformatorów) - nie wszystkie transformatory współpracują z żarówkami LED. Jeśli nie to proszę o podanie parametrów i mocy transformatorów obecnie zainstalowanych.

**Odp.:** Zgonie z zapisem w Programie Funkcjonalno – Użytkowym oświetlenie zasilane jest napięciem 220 – 240 V. Zamawiający dopuszcza wymianę żarówek LED z trzonka GU4 na inny równoważny np. GU10 wraz w gniazdami.

**Pytanie nr 6.**

Całość prac ma być wykonana do końca 2019 roku. Czy Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonane prace?

**Odp.:** Całość prac ma być wykonana do końca 2019 roku. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

**Pytanie nr 7.**

Czy prace związane z wymianą oświetlenia mogą być prowadzone niezależnie od zakończenia czy rozpoczęcia prac związanych z modernizacją część II i III?

**Odp.:** TAK

**Pytanie nr 8.**

Prosimy również o podanie jaki strumień świetlny powinny mieć oprawy LED. Zamiennik LEDowy świetlówek fluorescencyjnej 18W powinien mieć minimum 1000lm natomiast świetlówek fluorescencyjnej 36W powinien mieć minimum 1950lm. Oczywiście przy jak najniższej mocy

**Odp.:** Parametry świetlówek LED powinny zostać określone na podstawie obliczeń fotometrycznych i projektu rozmieszczenia lamp i świetlówek LED

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i Programu funkcjonalno – użytkowego i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert

**SANUS**  
Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.  
ul. Wojska Polskiego 5  
37-450 STAŁOWA WOLA  
tel. 15 843 14 18  
NIP 865-255-98-61, REGON: 181076267

Z poważaniem  
PREZES ZARZĄDU

Zbigniew Gola